

INVENTAIRE DES EXTINCTEURS ET MOYENS INCENDIE



OUTIL RECOMMANDÉ

OUTIL CONSEILLÉ - ÉQUIPEMENT ET BON ÉTAT OBLIGATOIRES ; CONTRAT DE MAINTENANCE NON IMPOSÉ EN SOI

RPC-SUP-025A

Identifier chaque équipement de façon stable et reporter son emplacement réel.

ÉTABLISSEMENT

ADRESSE

RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC / TRAVAIL

RESPONSABLE INCENDIE

Le contrat avec un prestataire n'est pas imposé en lui-même. L'employeur doit fournir des moyens adaptés, accessibles, signalés et maintenus en bon état ; conserver les preuves des vérifications réellement réalisées.

IDENTIFIANT	Bâtiment / niveau	Emplacement précis	Type / agent	Capacité	Risque couvert	Mise en service	Signalé / accessible	Observations
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

REGISTRE DES VÉRIFICATIONS ET INTERVENTIONS



OUTIL RECOMMANDÉ

OUTIL CONSEILLÉ - ÉQUIPEMENT ET BON ÉTAT OBLIGATOIRES ; CONTRAT DE MAINTENANCE NON IMPOSÉ EN SOI

RPC-SUP-025A

Une ligne par équipement et par contrôle, essai, maintenance, recharge ou remplacement.

ÉTABLISSEMENT

PÉRIODE

PRESTATAIRE ÉVENTUEL

RAPPORT DE RÉFÉRENCE

Date	Identifiant équipement	Nature contrôle / intervention	État / résultat	Anomalie	Mesure immédiate	Échéance	Clôture / preuve	Intervenant / visa

En cas d'équipement indisponible : signaler immédiatement, mettre en place une mesure compensatoire adaptée et tracer le remplacement / la remise en service.

OUTIL RECOMMANDÉ

OUTIL CONSEILLÉ - ÉQUIPEMENT ET BON ÉTAT OBLIGATOIRES ; CONTRAT DE MAINTENANCE NON IMPOSÉ EN SOI

RPC-SUP-025A

Faire le tour physique des locaux ; ne valider que ce qui est réellement observé.

ZONE CONTRÔLÉE

DATE

CONTRÔLEUR

PROCHAIN CONTRÔLE

PRÉSENCE ET ADÉQUATION

- ☐ Au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 L pour 200 m² et au moins un par niveau, sous réserve des risques particuliers
- ☐ Moyens adaptés aux risques spécifiques : électrique, cuisson, gaz, stockage ou autre
- ☐ Implantation cohérente avec le plan et les cheminements
- ☐ Équipement identifié et correspondance avec l'inventaire

ÉTAT ET ACCESSIBILITÉ

- ☐ Accès libre et poignée / dispositif non masqué
- ☐ Signalisation présente, visible et compréhensible
- ☐ Scellé, flexible, manomètre et corps sans anomalie apparente
- ☐ Étiquette / rapport de vérification disponible
- ☐ Robinets incendie armés, alarme ou autres moyens contrôlés si présents
- ☐ Anomalies ouvertes reprises dans le registre d'interventions

ANOMALIE / LOCALISATION / MESURE IMMÉDIATE

ACTION DÉFINITIVE / RESPONSABLE / DATE CIBLE / PREUVE DE CLÔTURE

CONTRÔLEUR

Nom / qualité :

Date :

Signature / visa :

RESPONSABLE DU SITE

Nom / qualité :

Date :

Signature / visa :