

REGISTRE MATÉRIELS ET CONTRÔLES LIÉS AUX ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES



OBLIGATOIRE SI APPLICABLE

OBLIGATOIRE SI ZONE À RISQUE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE OU SI LE DOCUMENT RELATIF À LA PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS RETIENT CES MESURES - JUSTIFICATIFS RÉELS À JOINDRE

RPC-SUP-038A

Une ligne par équipement, circuit ou contrôle. Joindre les certificats et rapports réels.

ÉTABLISSEMENT

VERSION DU DOCUMENT RELATIF À LA PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS

RESPONSABLE REGISTRE

PÉRIODE

RÈGLE DE LECTURE - La classe de filtration d'un aspirateur ne prouve pas sa compatibilité avec une atmosphère explosive. La zone, le type de danger (lettre G pour les gaz ; lettre D pour les poussières), le groupe, la catégorie, la température et toutes les conditions du certificat doivent concorder.

1. INVENTAIRE ET COMPATIBILITÉ DES APPAREILS / SYSTÈMES

IDENTIFIANT	Lieu / zone	Équipement / fonction	Fabricant / type / série	Marquage complet	Certificat / déclaration	Conditions / accessoires	Conclusion du compétent	Visa / date
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES ET MISE À LA TERRE



OBLIGATOIRE SI APPLICABLE

OBLIGATOIRE SI ZONE À RISQUE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE OU SI LE DOCUMENT RELATIF À LA PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS RETIENT CES MESURES - JUSTIFICATIFS RÉELS À JOINDRE

RPC-SUP-038A

Reporter la méthode, la valeur avec son unité et le critère défini par la personne compétente.

SITE	PLAN / CIRCUIT	APPAREIL DE MESURE	ÉTALONNAGE / VÉRIFICATION
------	----------------	--------------------	---------------------------

Ne pas inscrire une valeur seuil générique : le critère d'acceptation doit venir de la conception, du document relatif à la protection contre les explosions, de la notice ou du référentiel appliqué. Recontrôler après dépose, peinture, remplacement d'un flexible ou autre intervention pouvant interrompre la continuité.

IDENTIFIANT	Équipement / deux points testés	Liaison / conducteur	Motif du contrôle	Méthode	Valeur + unité	Critère documenté	Résultat / action	Contrôleur / date
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

VÉRIFICATIONS, MAINTENANCE ET REMISE EN SERVICE



OBLIGATOIRE SI APPLICABLE

OBLIGATOIRE SI ZONE À RISQUE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE OU SI LE DOCUMENT RELATIF À LA PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS RETIENT CES MESURES - JUSTIFICATIFS RÉELS À JOINDRE

RPC-SUP-038A

Tracer chaque contrôle initial, périodique, après intervention ou après anomalie.

SITE

PÉRIODE

RESPONSABLE MAINTENANCE

VERSION PLAN DE CONTRÔLE

NUMÉRO	Équipement / lieu	Type / étendue du contrôle	Référence / périodicité	Date / intervenant	Résultat mesuré	Anomalie / mise en sécurité	Rapport / preuve	Remise en service / visa
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

INDEX DES PREUVES RELATIVES AUX ATMOSPHERES EXPLOSIVES



OBLIGATOIRE SI APPLICABLE

OBLIGATOIRE SI ZONE À RISQUE D'ATMOSPHERE EXPLOSIVE OU SI LE DOCUMENT RELATIF À LA PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS RETIENT CES MESURES - JUSTIFICATIFS RÉELS À JOINDRE

RPC-SUP-038A

Localiser les originaux : ce registre ne remplace aucun certificat, notice ou rapport.

SITE	DOSSIER / ARBORESCENCE	RESPONSABLE	DATE DE REVUE
------	------------------------	-------------	---------------

Numéro	Preuve attendue	Référence / version	Emplacement / lien	Propriétaire	Validité / action
1	Plan et tableau de zonage validés				
2	Document relatif à la protection contre les explosions signé et versionné				
3	Notices, déclarations, certificats et conditions spéciales				
4	Vérification de sécurité avant première utilisation				
5	Mesures de continuité électrique, mise à la terre et appareil utilisé				
6	Maintenance, anomalies, consignations et remises en service				
7	Formation et information des travailleurs concernés				
8	Instructions écrites et autorisations de travaux dangereux				
9	Coordination et plans de prévention des entreprises extérieures				

RESPONSABLE DU REGISTRE

Nom / qualité :

Date / heure :

Signature :

PERSONNE COMPÉTENTE / VÉRIFICATEUR

Nom / qualité :

Date / heure :

Signature :